

**CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
CERTIFICATO DE CONFORMITÀ
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD**

The undersigned
Je soussigné
Der Unterzeichnende
Il sottoscritto
El abajo firmante

Sr. SALVADOR PRAT
GREENS POWER PRODUCTS, S.L.
Avda. Ramon Ciurans,2.
08530 LA GARRIGA

Hereby certify that the generator
Atteste que le groupe électrogène
Bescheinigt dab das Stromerzeuger
Certifica che li il generatore
Certifica que el generador

EC-3000

1. Category / Categorie / Art / Categoría / Categoría. P> 2KVA	2. Make / Marque / Fabrikmarke / Costruttore / Marca. Greens Power Products, S.L.
3. Type / Type / Typ / Tipo / Tipo. SP10S E	4. Year of manufacture / Année de fabrication / Baujahr / Anno di produzione / Año de fabricación 2012

Identification of the series / Identification de série / Seriennummer /
Identificazione della serie / Número de serie.

▷ MUESTRA

**EC DECLARATION OF CONFORMITY - DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE
EG- KONFORMITÄTSERKLÄRUNG - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CEE
DECLARACION DE LA CE DE CONFORMIDAD.**



Conforms to the specifications of Directives 93/68/EEC-89/336EEC-98/37EEC
Est conforme aux spécificatons des Directives 93/68/EEC 89/336EEC-98/37EEC
Den Anforderungen der Richtlinie 93/68/EEC-89/336EEC-98/37EEC
É conforme alle prescrizioni delle Direttive -93/68/EEC-89/336EEC-98/37EEC
Es conforme con las especificaciones de las Directivas -93/68/EEC-89/336EEC-98/37EEC
2000/14/EC

Tested by/ Examiné par/Gerprüft durch/Probado por:

AAC. Centro de Acústica Aplicada. S.L.
Parque Tecnológico de Alava.
01510 Miñano

Procedimiento de la evaluación de la conformidad según norma UNE-EN ISO 3744.

Nivel de acústica medido: 98 dB (A)

Nivel de potencia acústica garantizado: 98 dB (A)

Done at **La Garriga** Date **31.01.12**
Fait a
Geprüft
Fatto a
Realizado en

Le
Am
Addi
Fecha

Salvador Prat Quality Manager
Responsable Qualité
Leiter der Qualitätssicherung
Direttore Qualità
Director de Calidad